

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Odbor výstavby a územního plánování

Č. j.: MUDK-VÚP/86823-2021/vn25005-2021
Spis. a skart. znak: 328.3 S
Počet příloh: 0
Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Renata Voňková
Telefon: 499 318 263
E-mail: vonkova.renata@mudk.cz

Datum: 17.09.2021

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

Žadatel(stavebník):

Margita Hošková, nar. 06.11.1958, Bolkovská č.p. 73, Libeč, 541 01 Trutnov 1, kterého zastupuje Vojtěch Hlaváček, IČO 11604280, nar. 20.06.1953, Švédská č.p. 462, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

Ostatní účastníci:

Obec Kohoutov, Kohoutov č.p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Lukáš Puschmann, Krakonošovo náměstí č.p. 74, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
Ing. Václav Bureš, Kohoutov č.p. 154, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Miroslav Udatný, Kohoutov č.p. 11, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Jana Udatná, Kohoutov č.p. 11, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad (dále „stavební úřad“) věcně příslušný dle ustanovení § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále "stavební zákon") a místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění platných předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 84 odst.1 stavebního zákona příslušný k vydání územního rozhodnutí obdržel dne 25.06.2021 od **Margity Hoškové, nar. 06.11.1958, Bolkovská č.p. 73, Libeč, 541 01 Trutnov 1**, kterou zastupuje na podkladě plné moci ze dne 03.03.2021 Vojtěch Hlaváček, IČO 11604280, nar. 20.06.1953, Švédská č.p. 462, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1, **žádost o vydání společného povolení ve společném územním a stavebním** podle ustanovení § 94j stavebního zákona a §13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů záměru:

„Rodinný dům včetně staveb doplňkových, garáže a domácí ČOV“

na pozemcích: pozemková parcela číslo 1535/2 a 1534 v katastrálním území Kohoutov. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

- I. Novostavba rodinného domu obsahující garáž
- II. Přípojka elektro NN od elektroměrného rozvaděče k RD (měřená část)
- III. Přípojka vodovodu k RD
- IV. Přípojka kanalizace splaškové od RD a ČOV
- IV. Přípojka kanalizace dešťové od RD do akumulární nádrže a zemní vsak
- V. Zpevněné plochy (příjezdová komunikace, okapový chodník)
- VI. Terénní a sadové úpravy
- VII. Domácí ČOV s přepadem do vsaku
- VIII. Oplocení pozemku hraničící s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi

Jedná se o novostavbu rodinného domu, který je jednopodlažní, nepodsklepený, bez využitého podkroví o zastavěné ploše 196 m². Vstup je z východní strany na úroveň o cca 180 mm nad upraveným terénem v tomto místě do zádveří. Na zádveří navazuje chodba, ze které je řešen vstup do jednotlivých pokojů, společného obývacího pokoje s jídelnou a kuchyní, dětského pokoje, koupelny a pracovny se samostatnou koupelnou. Z pracovny je potom přímý vstup do garáže a do technické místnosti.

Rodinný dům je zastřešen sedlovou střechou o malém sklonu (cca 35° - stejný jako u okolních objektů).

Konstrukčně je rodinný dům tradičně zděný z plynosilikátových tvárníc přesného zdění na tenkovrstvý tmel. (Hebel, Ytong, Porfix...), stropy jsou sádkokartonové, podvěšené na spodních pásnicích styčnickových vazníků. Krov sedlový tvořený styčnickovými vazníky podporovanými (Kasper CZ s.r.o.) v osově části RD s částečným úložným prostorem nastupovaným stahovacími schody z předsíně. Navrhovaný střešní plášť rodinného domu bude lehký z krytiny z poplastovaného plechu „Prefalz s falcy včetně okapů, žlabů a svodů.

Záměrem stavebníka je zřídit na pozemku ve svém vlastnictví nový rodinný dům včetně garáže určený k trvalému bydlení rodiny stavebníka. Nový RD bude obsahovat 1 bytovou jednotku o velikosti 3 + 1, s pracovnou, technickou místností, a se sociálními zařízeními s užitnou vnitřní podlahovou plochou (bez plochy garáže) 103,93 m² – z toho plocha obytná 76,17 m². Garáž má plochu 54,05 m².

Přístup a příjezd k novému RD s krátkodobým parkováním, odstavnou plochou a garáží bude proveden ze stávající místní komunikace na pozemku p.č. 1533 ze severní strany, s novou zpevněnou plochou přístupu z betonové zámkové dlažby před RD. Novostavbou RD včetně garáže nedojde k zásahu na pozemky sousedních vlastníků !!!

Navržená novostavba RD se nachází v zastavěném území města obce Kohoutov. Navržený objekt je přístupný pro pěší a automobily z místní komunikace, na pozemku p.p.č. 1533 v katastrálním území Kohoutov. Napojení bude provedeno novým sjezdem na jihozápadní straně pozemku. Napojení nového RD na místní účelovou komunikaci bude provedeno zpevněnou plochou z betonové zámkové dlažby. V místě napojení na komunikaci bude provedeno osazení nového vodícího pásku v betonovém loži s novým odvodňovacím žlabem pojezdovým, odvodněným novou dešťovou kanalizací zaústěnou na pozemek ve vlastnictví stavebníka.

Doprava v klidu – je řešena na stávajícím pozemku ve vlastnictví stavebníka. Dopravní obslužnost i parkování je u objektu zajištěno novou zpevněnou plochou před garáží z uválcovaného štěrku pro krátkodobé parkování 1 osobního automobilu a trvalé parkování 2 automobilů v garáži.

Rodinný dům bude napojen přípojkami na stávající inženýrské sítě.

Zásobování el. energií - podél komunikace na západní straně pozemku pro stavbu vede nadzemní vrchní vedení distribuční soustavy elektro NN ve správě ČEZ Distribuce a.s. (nadzemní vedení NN do 1 kV). Z vrchního vedení, bude napojena novostavba rodinného domu. Délka elektro přípojky - přívodního kabelového vedení od elektroměrného rozvaděče k budově RD (AYKY 4 x 10) ... 40,40 m (měřená část).

Na sloupu vrchního vedení distribuční soustavy elektro bude v rámci rozšíření distribuční soustavy elektro NN umístěna pojistková skříňka SS 100, ze které bude napojen sloupek s měřením na hranici pozemku 1535/2 v katastrálním území Kohoutov. Z tohoto elektroměrného rozvaděče s elektroměrem bude napojena rozvodná skříňka s jističi, umístěná v zádveři domu. Rozšíření distribuční sítě elektro NN (tj. osazení pojistkové skříňky na sloupu vrchního vedení distribuční soustavy elektro NN se svedením elektrické energie kabelem z vrchního vedení do této skříňky) zajišťuje samostatně ČEZ Distribuce a.s. (není součástí novostavby rodinného domu) v rámci svých zákonných povinností, na podkladě žádosti stavebníka o zřízení odběrného místa pro novostavbu a uzavření smlouvy o odběru. Kabelová přípojka, měřená část od pojistkové skříňky do elektroměrného rozvaděče v RD je součástí novostavby.

Zásobování vodou je u předmětné stavby novou vodovodní přípojkou napojenou na již provedenou odbočku ze stávajícího veřejného vodovodu vedeného na pozemku p.p.č. 1533 v katastrálním území Kohoutov, PE63. Délka vodovodní přípojky - přívodního potrubí PE DN 40 x 3,7, od místa napojení k budově RD21,80 m. Pokračující nové potrubí vodovodní přípojky bude zaústěné do technické místnosti přízemí RD, kde bude cca 500 mm nad podlahou osazena nová vodoměrná souprava s hlavním uzávěrem vody dle požadavků provozovatele veřejné sítě.

Zásobování teplem předmětné stavby - nový RD bude vytápěn tepelným čerpadlem Vaillant VWL 75-5 (případně NIBE F2040) jako hlavním zdrojem vytápění.

Vytápění objektu a ohřev teplé vody bude řešeno tepelným čerpadlem vzduch – voda Vaillant aroTHERM ve spiltové verzi. Čerpadlo se skládá z venkovní jednotky umístěné v blízkosti vytápěného objektu. Venkovní jednotka je napojena na otopný systém a na zásobník TUV o objemu 188 litrů v kompaktní jednotce UniTower (forma lednice). Uvnitř objektu je také umístěno komfortní ovládání tepelného čerpadla.

Jednotka bude umístěna u severozápadní fasády v SZ rohu objektu. Hladina akustického tlaku v referenční vzdálenosti 1m od jednotky má dle technického listu výrobce hodnotu 52 dB(A), ve vzdálenosti 5m je hladina akustického tlaku 38 dB(A) < 40 dB. K nejbližší nemovitosti na stp.č. 309 je vzdálenost tepelného čerpadla cca 46 m od rodinného domu.

V technické místnosti bude umístěn i automatický teplovodní kotel ROJEK A 15 U, umožňující automaticky spalovat dřevěné pelety o průměru 6 – 8 mm, kvalitní bílé, ale i s příměsí kůry a hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Díky zásobníku paliva, elektronické regulaci a hořáku se šnekovým podavačem, může kotel pracovat v automatickém režimu i několik dní.

Doplňkovým zdrojem vytápění jsou navržena krbová kamna osazená v obývacím pokoji RD. Doplňkové příležitostné přitápění: Nordpeis salzbuk L krbová kamna s uzavřeným ohništěm, umístěná 1 ks v obytné místnosti v přízemí, palivo suché kusové dřevo (s minimem exhalací, nezatěžujícím životní prostředí), tepelném výkonu 2 kW.

Likvidace splaškových vod - vzhledem k tomu, že se v blízkosti nevyskytuje kanalizace ani žádná vodoteč, zajistil projektant provedení hydrogeologického průzkumu a na základě jeho výsledků je navržena likvidace splaškových vod v domovní aerobní čistírně odpadních vod (s možností doplnění zařízení na dávkování síranu železitého) a vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím infiltračního lože. Umístění navržených zařízení je dáno konfigurací terénu a polohou objektů. Konstrukčně se jedná o samonosnou vodotěsnou PP nádrž osazenou speciální vnitřní technologií. Jednotlivé čistící zóny jsou odděleny přepážkami. První čistící zónou je zóna dosazovací. Do té odpadní voda natéká skrze nátokový koš, ve kterém se zachycují nerozpustné a plovoucí látky. V samotné dosazovací komoře dochází k usazování hrubých nečistot v odpadní vodě a vlivem jemnobublinné aerace k rozbourání a mělnění toaletního papíru a dalšího odpadního materiálu. Z usazovací komory odpadní voda natéká do komory aktivační. V té již probíhá biologické čištění na principu provzdušňování odpadní vody jemnobublinnou aerací. Tu zajišťují dva válcové provzdušňovací elementy. Aerací dochází k oxyličování odpadní vody a tvorbě bakterií, které zajišťují odbourávání organického znečištění.

Vzhledem k tomu, že přečištěné odpadní vody budou vypouštěny do vod podzemních je možné, v případě zjištění nevyhovující kvality vypouštěných vod v parametru fosfor, dovybavení ČOV zařízením pro chemické srážení fosforu, které snižuje jeho hodnotu v odpadních vodách. Zařízení pro chemické srážení

se osazuje do vnitřního prostoru ČOV stejně jako box pro umístění dmychadla a jeho ovládání. Toto zařízení je složeno z dávkovacího čerpadla, kanystru o objemu 5 l a mechanických spínacích hodin. To vše (mimo kanystr) je umístěno v samostatném uzavřeném boxu, který zajišťuje ochranu technologie před poškozením. Dávkovací čerpadlo nasává ze zásobního kanystru síran železitý a dávkuje jej do aktivační komory ČOV. Velikost dávky je nastavena na čerpadle dle typu čistírny stejně jako spínací hodiny, které dle nastavení dávkují síran železitý do aktivační komory v potřebném počtu dávkovacích cyklů. Tímto procesem fosfor vytváří sraženinu, která sedimentuje v kalu a z ČOV je odstraňována při odkalení fekálním vozem. Čistírna odpadních vod AC 4 EO je vybavena 5L kanystrem, který při optimálním dávkování nastaveným výrobcem ČOV zajišťuje dostatečnou kapacitu síranu železitého na cca 1 měsíc. Výrobce disponuje pro výše uvedenou ČOV certifikátem dle ČSN EN 12 566-3 (dokladuje požadovanou úroveň odstranění uhlíkatého znečištění) a označením CE.

Likvidace dešťových vod předmětné stavby je navržena nová. Přípojka kanalizace dešťové od RD a zemní vsaky. Délka kanalizační přípojky - odpadní potrubí PVC DN 100 od střešních svodů k akumulační nádrži o obsahu 2000 l a dále k zemnímu vsaku 29,50 m. Zemní vsak od akumulační nádrže kruhový půdorys, průměr 800 mm s výplní makadamem (objem 8,7 m³) 1 ks. Zemní vsak od svodů ze střechy budovy RD kruhový půdorys, průměr 800 mm s výplní makadamem (objem 8,7 m³) 2ks

Dešťové vody ze střechy budovy (z podokapních žlabů a svodů) budou svedeny kanalizačním potrubím (přípojka kanalizace dešťové, v materiálu PVC DN 125) do zemních vsaků s výplní z makadamu. Jeden vsak, umístěný na volné ploše (p.p.č. 1534 v katastrálním území Kohoutov) na západní straně RD – vsakovací jímka pro svedenou povrchovou dešťovou vodu z přepadu z akumulační nádrže, hloubka 2,5 m od terénu. Další dva, umístěny na volné ploše na severní straně RD, pod domem - pro svedenou dešťovou vodu ze střechy budovy RD, hloubka 1,5 m od terénu. Dešťové vody ze zpevněných ploch (plochy u domu) jsou svedeny příčným sklonem na přilehlý zatravněný terén (na pozemku pro stavbu), kde se dešťové vody rozptýlí a postupně vsáknou do podloží (geologické podmínky na pozemku stavebníka to umožňují a poměr ploch, schopných vsakování a celkové plochy pozemku je větší, než 0,4).

Odstavná a parkovací stání – před garáží je navržena nová nezpevněná plocha z uválcovaného štěrku a pro vstup od vjezdové a vstupní brány betonová zámková dlažba. Součástí domu je garáž .

Nakládání s odpady je řešeno popelnicí umístěnou na zpevněné ploše u vstupu na pozemek (u vstupu a vjezdu), která bude svázena pravidelně v rámci obce Kohoutov k ekologické likvidaci.

Výše uvedená stavba bude umístěna a provedena na pozemcích: pozemková parcela číslo 1535/2 a 1534 v katastrálním území Kohoutov, dle předložené projektové dokumentace stavby, kterou vypracoval Ing. Vojtěch Hlaváček (zodpovědný projektant), ČKAIT 0601778, zakázkové číslo 07/2021 z 03/2021.

Projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace:

Ing. Tomáš Bukovský, osvědčení číslo 0303, Energetické posouzení stavby (budovy)

Ing. Vojtěch Hlaváček, ČKAIT 0601778 – statické posouzení objektu + Požárně bezpečnostní řešení

Ing. Ladislav Malý, ČKAIT 0602750 – Vodovod a kanalizace, ČOV

Petr Tichý – Hydrotrend Trutnov – hydrogeologické posouzení z května 2021, č. zakázky HT 018/21

Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako místně příslušný stavební úřad dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení podle § 94j stavebního zákona a současně, protože jde o záměr v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, podle § 94m stavebního zákona nařizuje k projednání žádosti **veřejné ústní jednání** spojené s ohledáním na místě na den

26. října 2021 (úterý) v 09:15 hodin

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje **veřejnosti** veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nejlépe v úřední dny: pondělí, středa: 8:00 - 17:00 hod., ostatní dny po telefonické domluvě).

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec uplatňuje v územním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky a které překračují rozsah, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

Stavební úřad dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí bude vydáno nejdříve 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů. Jedná se o možnost seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podání námitek. Námítky uplatněné v této době by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení. V případě, že svého práva na nahlédnutí do spisu a na vyjádření se podkladům rozhodnutí nevyužijete, stavební úřad má za to, že nemáte potřebu se vyjádřit a s vydáním rozhodnutí souhlasíte.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.


Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu účastníků řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou dotčeným pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim právo účastenství stanoví zvláštní právní předpis, mají možnost se svého účastenství domáhat, a to písemnou formou adresovanou na MěÚ Dvůr Králové nad Labem – odbor výstavby a ÚP. O skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství bude v daném řízení

zařazena do okruhu účastníků, rozhodne stavební úřad, a to formou usnesení v souladu s ustanovením § 28 správního řádu.

Situační výkres záměru:



„otisk razítka“

Renata Voňková
odborná referentka

Výzva žadateli k úhradě správního poplatku:

ve výši **5.800 Kč**, variabilní symbol **8008008057**, poplatek stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; součet položek 18 bod 1 písm. a), 18 bod 1 písm. c) a 18 bod 1 písm. g) sazebníku správních poplatků.

Částku je možno uhradit na pokladně Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem nebo bankovním převodem (číslo účtu/kód banky: **187580614/0300**).

**Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce
a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno na úřední desce dne Sejmuto dne
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)

Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup)

dne Sejmuto dne
(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup)

Obecní úřad Kohoutov tímto žádáme o vyvěšení tohoto oznámení – veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické desce úřadu. Po sejmutí žádáme o vrácení oznámení – veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na každý list oznámení) na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto oznámení – veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Upozornění:

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu podle § 25 správního řádu, a to zejména veřejnosti, které je oznamováno veřejnou vyhláškou.

Doručí se:

Doporučeně do vlastních rukou:

Vojtěch Hlaváček, Švédská č.p. 462, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

zastoupení pro: Margita Hošková, Bolkovská č.p. 73, Libeč, 541 01 Trutnov 1

Lukáš Puschmann, Krakonošovo náměstí č.p. 74, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

Ing. Václav Bureš, Kohoutov č.p. 154, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Miroslav Udatný, Kohoutov č.p. 11, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Jana Udatná, Kohoutov č.p. 11, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Obec Kohoutov, IDDS: 5zcapkv

sídlo: Kohoutov č.p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey

sídlo: Kutnohorská č.p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

dotčené orgány

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor ŽP - koordinátor, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

Obecní úřad Kohoutov – civilní ochrana, IDDS: 5zcapkv

sídlo: Kohoutov č.p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r
sídlo: Habrmanova č.p. 19/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Veřejná vyhláška

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, úřední deska, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem 1

Obecní úřad Kohoutov, úřední deska, Kohoutov č.p. 65, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

a.a.